VÚRUP

VÚRUP,a.s.
Inšpekcia
Inšpekčný orgán, typ C
Vlčie hrdlo, P. O. BOX 50
820 03 Bratislava 23

ilac-MRA

SNAS
Reg. No. 049/I-025

Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených [N]

INŠPEKČNÝ CERTIFIKÁT číslo: 201006_110

Výrobca : SLOVNAFT, a.s.
Predmet inšpekcie : **DIESEL (Trieda D) bio min. 6,9% (V/V)**
Spôsob inšpekcie : Posúdenie zhody podľa QC_WI_SNVUR1 s: STN EN 590 +A1/ SN_0605LOG

Šarža : EXP_N5227/953384/ Číslo nádrže: N5227 Uvoľnenie : 6. 10. 2020 20:13:14 KOVÁCS Tibor ,dispečer Dátum výroby : 6. 10. 2020

Názov skúšobnej metódy	Stanovené hodnoty	Požiadavky	Označenie metódy	Posúdenie zhody
N Cetánové číslo,	51.5	min. 51.0	STN EN 15195	Vyhovuje
A Cetánový index,	48.8	min. 46.0	STN EN ISO 4264	Vyhovuje
N Hustota pri 15 °C, kg/m3,	vyhovuje	vyhovuje	STN EN ISO 12185	Vyhovuje
A Polycyklické aromatické uhľovodíky, % (m/m)	5.6	max. 8.0	STN EN 12916	Vyhovuje
N Obsah mangánu, mg/l	<0.5	max. 2.0	STN EN 16576	Vyhovuje
A Obsah síry, mg/kg	9.74	max. 10.0	PP SV 5004 (STN EN ISO 20846)	Vyhovuje
A Bod vzplanutia, °C	65.0	min. 56.0	STN EN ISO 2719	Vyhovuje
A Uhlíkový zvyšok (z 10 % dest. zvyšku), % (m/m)	0.08	max. 0.30	STN EN ISO 10370	Vyhovuje
A Obsah popola, % (m/m)	0.001	max. 0.010	STN EN ISO 6245	Vyhovuje
A Obsah vody, % (m/m)	0.006	max. 0.020	STN EN ISO 12937	Vyhovuje
A Celkový obsah nečistôt, mg/kg	<12.0	max. 24.0	STN EN 12662	Vyhovuje
A Korózia na medenom pliešku (3h pri 50°C),	1a	max. 1	STN EN ISO 2160	Vyhovuje
A Oxidačná stálosť, g/m3	1	max. 25	STN EN ISO 12205	Vyhovuje
N Oxidačná stálosť, h	91.0	min. 20.0	STN EN 15751	Vyhovuje
N Mazivosť,priemer oder.stopy(wsd1,4)/60°C, µm	180	max. 460	STN EN ISO 12156-1	Vyhovuje
A Viskozita pri 40 °C, mm2/s	2.602	2.000 - 4.500	STN EN ISO 3104 + AC	Vyhovuje
A Destilačná skúška,		-	STN EN ISO 3405	Informatívne
A 95 % (V/V) predestiluje do, °C	348.8	max. 360.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A % (V/V) destilátu do 250 °C, % (V/V)	40.2	< 65.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A % (V/V) destilátu do 350 °C, % (V/V)	95.5	min. 85.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A Obsah metylesterov mastných kyselín/FAME,	<=7.0	<=7.0	STN EN 14078	Vyhovuje
A MTF (Medzná teplota filtrovateľnosti), °C	-30	max. -10	STN EN 116	Vyhovuje
A Elektrická vodivosť pri 20 °C, pS/m	169	-	ASTM D 2624	Informatívne

N - Neakreditovaná skúšobná metóda A - Akreditovaná skúšobná metóda

Vyhlásenie: Analytické skúšanie bolo vykonané v akreditovaných skúšobných laboratóriách VÚRUP, a.s.(Reg. No. 049/S-119) formou subdodávky . Výsledky skúšok je možné reklamovať do 14 dní od dňa prevzatia inšpekčného certifikátu.

Výsledok inšpekcie: Predmet inšpekcie vyhovuje požiadavkám na kvalitu v súlade s: STN EN 590 +A1/ SN_0605LOG

Dátum inšpekcie/Dátum vydania: 06.10.2020 Inšpekciu vykonal a schválil: **Šebestyénová Jarmila, inšpektor**

Inšpekčný certifikát je výstupom počítačového spracovania a je platný aj bez pečiatky a podpisu.
820 03 Bratislava 23, Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50; IČO 35 691 310; IČ pre DPH: SK2020331423
Tel.: +421 2 4055 6310; Fax: +421 2 4524 6276; E-mail: Test.Labs@vurup.sk
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1088/B